

DEEL 4



HOOFDSTUKKEN

- 01 Gebieden
- 02 Plekken
- 03 Elementen

DREMPELWAARDEN

Integrale Toegankelijkheid - ITstandaard 2018

voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, gebieden, evenementen, objecten en openbaar vervoer

4	Gebieden	DREMPELWAARDEN
01		Versie: 2018

Gebied	Situatie	ITs code	Perc./ Aantal	Afgerond naar boven op een heel getal
Hotelkamer	Hotel/logiesgebouw etc.		2%	van het totaal aantal kamers
(vakantie) Huisje	Vakantiepark		2%	van het totaal aantal (vakantie)huisjes
Attractie	Vakantie- pretpark, dierentuin		50%	van het totaal aantal attracties
Dierenverblijf	Dierentuin		50%	van het totaal aantal dierenverblijven
(privé)Volkstuin	Volkstuinencomplex		50%	van het totaal aantal (privé)volkstuinen
Speeltoestel	Speeltuinen		50%	van het totaal aantal speeltuinen
Drinkplek/ tafel/eetplek	Café – Restaurant		50%	van het totaal aantal speeltuinen
Cel	Politiebureau, gerechtsgebouw, detentiecentrum		2%	van het totaal aantal cellen
Alle soorten gebouwen	Toiletruimte IT	H7.A01	5%	van het totaal aantal toiletruimten IT
Gymzaal	Doucheruimte IT	H7.A04	1	Doucheruimte(n)
Gymzaal	(groeps) Kleedruimte		1	Kleedruimte(n)
Gymzaal	Individuele kleedruimte (mag worden gecombineerd met een docentenruimte)		1	Kleedruimte
Sporthal bedoeld voor gehandicapten sport	Doucheruimte IT	H7.A04	alle	Doucheruimte(n)
Sporthal bedoeld voor gehandicapten sport	(groeps) Kleedruimte		alle	Kleedruimte(n)
Sporthal of Zwembad	Doucheruimte IT	H7.A04	5%	van het totaal aantal doucheruimten IT (bij combinatiecomplexen (sporthal en zwembad) gelden deze waarden voor beide activiteiten afzonderlijk)
Sporthal of Zwembad	(groeps) Kleedruimte		20%	van het totaal kleedruimten (bij combinatiecomplexen (sporthal en zwembad) gelden deze waarden voor beide activiteiten afzonderlijk)
Sporthal of Zwembad	Individuele kleedruimte (mag worden gecombineerd met een Sanitairruimte IT)		1	stuks kleedruimten (bij combinatiecomplexen (sporthal en zwembad) gelden deze waarden voor beide activiteiten afzonderlijk)
Woongebouw (algemeen)	Scootmobielberging	H5.A02	5%	van het totaal aantal bergingen
Woongebouw (ouderen en zorg)	Scootmobielberging	H5.A02	20%	van het totaal aantal bergingen
Woongebouw (1-kamerwoningen (jongeren/studenten))	Scootmobielberging	H5.A02	2%	van het totaal aantal bergingen
Winkelcentrum	Winkels		50%	van het totaal aantal winkels in het winkelcentrum

Integrale Toegankelijkheid - ITstandaard 2018

voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, gebieden, evenementen, objecten en openbaar vervoer

4	Plekken	DREMPELWAARDEN
02		Versie: 2018

Plek	Situatie	ITs code	Perc./ Aantal	<i>Afgerond naar boven op een heel getal</i>
Rolstoel toeschouwersplaatsen	Zalen/tribunes etc.: ≤ 100plaatsen 101 – 500 plaatsen 501 – 1500 plaatsen 1501 – 5000 plaatsen > 5000 plaatsen <i>Rekenvoorbeeld: Schouwburg 1700 plaatsen. Tot 100 = 2 stuks 101–500 (1% x 399) = 4 stuks 501–1500 (0,5% x 999) = 5 stuks 1501–1600 (0,2% x 199) = 1 stuks Totaal: 12plaatsen. 50% van het hierboven genoemde plaatsen moet permanent beschikbaar zijn, de overige plaatsen mogen bestaan uit verwijderbare stoelen.</i>	H6.B05	2% 1% 0,5% 0,2% 0,1%	van het totaal aantal zitplaatsen <i>hierbij moet de helft van het aantal toegankelijke zitplaatsen permanent fysiek in de ruimte aanwezig zijn, terwijl de andere helft mag (niet “moet”) zijn uitgevoerd als verplaatsbare unit die naar behoefte moet kunnen worden aangebracht</i>
Rolstoel reizigers-plaatsen	Bus		1 stuks	
Rolstoel reizigers-plaatsen	Trein/Tram/Metro/Lightrail: ≤ 30m gekoppelde rijtuigen 31 – 200m gekoppelde rijtuigen 201 - 300m gekoppelde rijtuigen > 300m gekoppelde rijtuigen		1 stuks 2 stuks 3 stuks 4 stuks	
Afzet en opstapplaats	≤ 5000m ² > 5000m ²		- 1 stuks	

Integrale Toegankelijkheid - ITstandaard 2018

voor de fysieke toegankelijkheid van gebouwen, gebieden, evenementen, objecten en openbaar vervoer

4	Elementen	DREMPELWAARDEN
03		Versie: 2018

Element	Situatie	ITs code	Basis	Afgerond naar boven op een heel getal
GPA	Op eigen terrein of op/aan de openbare weg	H1.C01	1	Stuks, per 10.000m ² gebouwoppervlakte
GPA	Algemeen (parkeerterrein/parkeergarage) ≤ 100 plaatsen 101 – 500 plaatsen 501 – 1500 plaatsen >1500 plaatsen <i>Rekenvoorbeeld: Parkeerplaats 392 plaatsen. Tot 100 (2% x 100) = 2 stuks 101 – 392 (1% x 291) = 3 stuks Totaal: 5 parkeerplaatsen</i>	H1.C01	2% 1% 0,5% 0,2%	% van het totaal parkeerplaatsen
Brievenbus	Algemeen	H2.C03	1	Stuks (Indien het betreffende element in het gebouw aanwezig is, moet dit element voldoen aan de ITs.)
(video)Intercom	Algemeen	H2.C04	1	Stuks (Indien het betreffende element in het gebouw aanwezig is, moet dit element
Lockers	Algemeen	H6.C09	2%	van het totaal aantal lockers
Garderobe	Garderobes voor zelfstandig gebruik	H6.C11	2%	van het totaal aantal garderobehaken
Slechthorenden voorziening	Zalen/tribunes etc.: < 50 plaatsen 51 – 500 plaatsen 501 – 1500 plaatsen 1501 – 3000 plaatsen > 3000 plaatsen <i>Rekenvoorbeeld: Schouwburg 1600 plaatsen. Tot 50 = 0 stuks 51–500 (20% x 349) =70 stuks 501–1500 (10% x 999) =100 stuks 1501–1600 (5% x 99) = 5 stuks Totaal: 175 plaatsen</i>	H6.C15	- 20% 10% 5% n.v.t.	van het totaal aantal zitplaatsen
Automaten t.b.v. primaire functies	Alle soorten objecten	H6.C13	10%	van het aantal automaten (per soort)